

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 - В
Телефон. факс: (87240) 2-81-94
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511161
от 28.02.2017г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2330 от 12.04.2018

Дата выдачи: 12.04.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода питьевая., ул Центральная

Пробы (образцы) направлены:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "КАРЧАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368770, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Карчагский с/с, с. Карчаг

Дата и время отбора пробы (образца): *10.04.2018 15 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *10.04.2018 16 ч. 30 мин.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "КАРЧАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368770, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Карчагский с/с, с. Карчаг

Объект, где производился отбор пробы (образца):

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ "КАРЧАГСКИЙ" СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368770, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, Карчагский с/с, с. Карчаг

Код пробы (образца):

0518.0618

Изготовитель:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Зав.бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Каранетова

Т И

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач Тариев Г.М.

М.П.



к протоколу № 2330 от 12.04.2018


Код образца (пробы): 0518

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	7,0 ± 1,5	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Окисляемость перманганатная	0,24 ± 0,05	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
3	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
5	Мутность	1,0 ± 0,2	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
6	Цветность	Не обнаружено	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	6,4 ± 0,9	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	358,0 ± 35,8	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
9	Нитраты (по NO ₃)	1,7 ± 0,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-14
10	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
11	Сульфаты	58,8 ± 4,7	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-12
12	Хлориды	7,7 ± 1,1	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
13	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
14	Железо	0,10 ± 0,02	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

Средства измерений, сведения о государственной поверке


№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	рН-метр рН-150МИ		3537	№30530	11.09.2018
2	фотометр "Эксперт-		1284	101855	03.06.2018
3	Весы лабораторные электронные		13123	№30082	25.09.2018

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врачЛаборант сан.гиг.лаб.фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г.Дербенте Гаджиева Ш.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Шахмарданова Сеид-Сура Миркеримовна	

Код образца (пробы): 0618

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

3	Общее микробное число (37)	19	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	сведения о государственной поверке	Действителен до
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Ф.И.О. заведующего лабораторией			 Подпись		

Данная исследованная проба пер. соот. требованиям Сан.Эпид. 8.1.4.1074-01.

